DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-17364-01-00
Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

BML Biochemie-Mikrobiologie und Lebensmittelanalytik

Lebensmittelmikrobiologie • Technische Mikrobiologie • Biochemie • Produktionshygiene • Qualitätssicherung • Schulung • Consulting

BML Mikrobiologie Virchowstraße 10c D-78224 Singen

Herrn Max Schäfler
Wasserversorgungsgenossenschaf
Betznau e.G.

Rebenweg 10

D 88079 Betznau (Kressbronn)

Bei Grenzwertüberschreitungen bitte umgehend das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigen oder das Labor zur Abgabe er-mächtigen.

Probennahme:
Frau K. Popp
Tel: 07543-8902

Eingang: 07.02.18	BML-Nr: 20186525	Endbefund
Ausgang: 15.02.18	Untersuchungszeitraum: 07.02.18 - 14.02.18	Seite 1 von 2

Untersuchung von Trinkwasser nach §5 Abs.2 der Trinkwasserverordnung vom 01.11.2011

Probe: 1 **Entnahmestelle: Kleinanlage**

BML-Nr: 20186525/1 **Trinkwasser vom 06.02.2018 um 09:00 Uhr** **Probennehmer: Frau Popp**
genaue Bezeichnung: Wasserhahn im Heizungskeller **Labdüs Nr: 435029-ON-0001**

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Grenzwert
Geschmack	1		2
Ammonium	<0,02	mg/l	0,5 mg/l
Farbe	<0,1	m-1	0,5 m-1
Temperatur	9,1	°C	
pH-Wert	7,7		6,5-9,5
Trübung	<0,01	TEF	1,0 TEF
Leitfähigkeit 25°C	497	µS/cm	2790/25°C
Geruchsschwellenwert	1		3 bei 23°C
Koloniezahl 22°C	0	KbE/ml	100 KbE/ml
Koloniezahl 36°C	0	KbE/ml	100 KbE/ml
E.coli	0	KbE/100 ml	0 KbE/100 ml
Coliforme	0	KbE/100 ml	0 KbE/100 ml

Bemerkung:

Die untersuchte Probe entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Der Befund wurde elektronisch per Labdüs dem Gesundheitsamt übermittelt.

Wasserhärte 14,7 Deutsche Härtegrade

Bemerkungen: Der Befund bezieht sich nur auf die jeweils untersuchte Probenmenge.
Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise veröffentlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. J. Blessing
(Laborleiter)

Dr. H. Blessing
(Laborleiterin)